



Hiermit wird der Firma

Rosenberg Ventilatoren GmbH

in

D-74653 Künzelsau - Gaisbach

für den am Standort

D-74653 Künzelsau – Gaisbach

betriebenen Ventilatorprüfstand

„Großer Prüfstand“

für den Volumenstrombereich von 3.000 m³/h bis 40.000 m³/h
und einem Druckbereich bis 2.300 Pa

aufgrund einer positiv abgeschlossenen Prüfung
hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen der Norm

DIN EN ISO 5801:2018-04.

das Recht erteilt, diesen mit dem nachstehenden
TÜV SÜD-Prüfzeichen zu kennzeichnen.



Das Zertifikat ist gültig bis einschließlich 31.12.2026

Zertifikat-Registrier-Nr.: 08/11/01 (Revision 01)



Zertifizierungsstelle für Produkte
der Kälte- und Klimatechnik
München, den 06.11.2024





Hiermit wird der Firma

Rosenberg Ventilatoren GmbH

in

D-74653 Künzelsau - Gaisbach

für den am Standort

D-74653 Künzelsau – Gaisbach

betriebenen Ventilatorprüfstand

„Mittlerer Prüfstand“

für den Volumenstrombereich von 100 m³/h bis 11.000 m³/h
und einem Druckbereich bis 3.000 Pa

aufgrund einer positiv abgeschlossenen Prüfung
hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen der Norm

DIN EN ISO 5801:2018-04.

das Recht erteilt, diesen mit dem nachstehenden
TÜV SÜD-Prüfzeichen zu kennzeichnen.



Das Zertifikat ist gültig bis einschließlich 31.12.2026

Zertifikat-Registrier-Nr.: 08/11/02 (Revision 01)



Zertifizierungsstelle für Produkte
der Kälte- und Klimatechnik
München, den 06.11.2024

