

Bestellblatt für Ersatzfilter für SupraBox DELUXE 500 V

Filter der Klasse ISO ePM1 $\geq 50\%$ (ehemals F7) für Außenluft und ISO ePM10 $\geq 50\%$ (ehemals M5) für Abluft).
Panelfilter auf Klemmschienen ermöglichen einen einfachen Filterwechsel ohne Werkzeug.

Filterwechsel: Mindestens alle 12 Monate nach VDI 6022 bzw. bei hoher Staubbelastung in der Außenluft oder Raumluft. Anzeige auf dem Bedienteil durch Alarmmeldung.

Filtertyp	Art-Nr.	Einbauort
ISO ePM1 $\geq 50\%$ (ehemals F7)	FPES050-F71V	Außenluft (ODA)
ISO ePM10 $\geq 50\%$ (ehemals M5)	FPES050-M51V	Abluft (ETH)

Anfrage

Bestellung

Lieferadresse:

Firma:

Straße:

PLZ:

Ort:

z.Hd.:

Stückzahl:

F7 Filter: Stück

M5 Filter: Stück

Rechnungsadresse:

Firma:

Straße:

PLZ:

Ort:

z.Hd.:

Besteller:

Datum:

Unterschrift:

Bestellungen senden an:

Fax: +49(0)7940/ 142-125

Email: info@rosenberg-gmbh.com