

## Bestellblatt für Ersatzfilter für SupraBox DELUXE 500 V

Filter der Klasse ISO ePM1  $\geq 50\%$  (ehemals F7) für Außenluft und ISO ePM10  $\geq 50\%$  (ehemals M5) für Abluft. Panelfilter auf Klemmschienen ermöglichen einen einfachen Filterwechsel ohne Werkzeug.

**Filterwechsel:** Mindestens alle 12 Monate nach VDI 6022 bzw. bei hoher Staubbelastung in der Außenluft oder Raumluft. Anzeige auf dem Bedienteil durch Alarmmeldung.

Filtertyp	Art-Nr.	Einbauort	Auswahl
ISO ePM1 $\geq 50\%$ (ehemals F7)	FPES050-0150V3	Außenluft (ODA)	<input type="checkbox"/>
ISO ePM10 $\geq 50\%$ (ehemals M5)	FPES050-1050V3	Abluft (ETA)	<input type="checkbox"/>
ISO ePM10 $\geq 55\%$ (ehemals M5) <i>(nur bei 2-stufiger Außenluftfilterung)</i>	FPES050-1055V3	Außenluft (ODA)	<input type="checkbox"/>

**Anfrage**

**Bestellung**

### Lieferadresse:

Firma: .....

Straße: .....

PLZ: .....

Ort: .....

z.Hd.: .....

### Stückzahl:

ISO ePM1  $\geq 50\%$  Filter: ..... Stück

ISO ePM10  $\geq 50\%$  Filter: ..... Stück

### Rechnungsadresse:

Firma: .....

Straße: .....

PLZ: .....

Ort: .....

z.Hd.: .....

**Besteller:** .....

**Datum:** .....

**Unterschrift:** .....

### Bestellungen senden an:

Fax: **+49(0)7940/ 142-125**

Email: **info@rosenberg-gmbh.com**