

Bestellblatt für Ersatzfilter für SupraBox DELUXE 500 V

Filter der Klasse ISO ePM1 ≥50% (ehemals F7) für Außenluft und ISO ePM10 ≥50% (ehemals M5) für Abluft. Panelfilter auf Klemmschienen ermöglichen einen einfachen Filterwechsel ohne Werkzeug.

Filterwechsel: Mindestens alle 12 Monate nach VDI 6022 bzw. bei hoher Staubbelastung in der Außenluft oder Raumluft. Anzeige auf dem Bedienteil durch Alarmmeldung.

Filtertyp	Art-Nr.	Einbauort	Auswahl
ISO ePM1 ≥50% (ehemals F7)	FPES050-F71V	Außenluft (ODA)	<input type="checkbox"/>
ISO ePM10 ≥50% (ehemals M5)	FPES050-M51V	Abluft (ETA)	<input type="checkbox"/>

Filtertyp	Art-Nr.	Einbauort	Auswahl
ISO ePM1 ≥50% (ehemals F7)	FPES050-0150V3	Außenluft (ODA)	<input type="checkbox"/>
ISO ePM10 ≥50% (ehemals M5)	FPES050-1050V3	Abluft (ETA)	<input type="checkbox"/>

Anfrage

Bestellung

Lieferadresse:

Firma:
 Straße:
 PLZ:
 Ort:
 z.Hd.:

Rechnungsadresse:

Firma:
 Straße:
 PLZ:
 Ort:
 z.Hd.:

Stückzahl:

ISO ePM1 ≥50% Filter: Stück
 ISO ePM10 ≥50% Filter: Stück

Besteller:

Datum:

Unterschrift:

Bestellungen senden an:

Fax: **+49(0)7940/ 142-125**
 Email: **info@rosenberg-gmbh.com**