

Bestellblatt für Ersatzfilter für SupraBox DELUXE 750 H

Filter der Klasse ISO ePM1 $\geq 50\%$ (ehemals F7) für Außenluft und ISO ePM10 $\geq 50\%$ (ehemals M5) für Abluft. Panelfilter auf Klemmschienen ermöglichen einen einfachen Filterwechsel ohne Werkzeug.

Filterwechsel: Mindestens alle 12 Monate nach VDI 6022 bzw. bei hoher Staubbelastung in der Außenluft oder Raumluft. Anzeige auf dem Bedienteil durch Alarmmeldung.

Filtertyp	Art-Nr.	Einbauort
ISO ePM1 $\geq 50\%$ (ehemals F7)	FPES075-F701	Außenluft (ODA)
ISO ePM10 $\geq 50\%$ (ehemals M5)	FPES075-M500	Abluft (ETA)

Anfrage

Bestellung

Lieferadresse:

Firma:

Straße:

PLZ:

Ort:

z.Hd.:

Stückzahl:

ISO ePM1 $\geq 50\%$ (F7) Filter: Stück

ISO ePM10 $\geq 50\%$ (M5) Filter: Stück

Rechnungsadresse:

Firma:

Straße:

PLZ:

Ort:

z.Hd.:

Besteller:

Datum:

Unterschrift:

Bestellungen senden an:

Fax: **+49(0)7940/ 142-125**

Email: **info@rosenberg-gmbh.com**